

### **BARRIERE ARCHITETTONICHE – L. 13/89**

---

Il progetto è conforme a quanto richiesto dalle normative vigenti per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche (13/89, DPR 503/96).

I percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 150 cm. E' previsto un numero sufficiente di parcheggi riservati ai disabili.

Gli attraversamenti pedonali sono garantiti da due rampe, ricavate nel marciapiede, con pendenza max del 5%.

Il dislivello max tra viabilità carraia e marciapiede è pari a 15 cm. (**vedi particolare**).

