



via Padre E. Venturini 96 - 30015 CHIOGGIA (VE) Tel. 041-492478 Fax. 041-5541974 Cell. 348-1342825

Regione VENETO | Provincia di VENEZIA

Comune di CHIOGGIA

Comittente
Comparto Strada degli Orti
via Padre E. Venturini nr. 96
30015 - Chioggia (VE)

Progetto
Piano urbanistico attuativo
Area di intervento C2/7a loc. Ridotto Madonna

Oggetto
• Profili altimetrici rete smaltimento
acque nere

Scala
1 : 5 0 0

Data
REV.4-FEBBRAIO 2023

Stato

Modifiche
Collaboratore tecnico
per. ind. Diego Rizzo

95A

CAPOSALDO DI RIFERIMENTO
CONSORZIO BACCHIGLIONE
CAPOSALDO N.30
QUOTA 2,024m

PROFILO TRATTO
10'-11'-12'-13'-14-15-16-17-18-19



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Distanza parziale (m) | | 29.02 | | 20.85 | | 25.04 | | 28.46 | | 21.93 | | 29.02 | | 35.36 | | 25.76 | | 29.75 | |
| Distanza progressiva (m) | | 0.00 | | 29.02 | | 49.87 | | 74.91 | | 103.37 | | 125.30 | | 154.32 | | 189.68 | | 215.44 | |
| Quota terreno stato di fatto (m) | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | |
| Quota terreno di progetto (m) | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | |
| Quota fondo collettore (m) | | +1.518 | | +1.431 | | +1.368 | | +1.293 | | +1.207 | | +1.142 | | +1.055 | | +0.949 | | +0.871 | |
| Pendenza (%) | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | |
| Diametro (ø) | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | |

PROFILO TRATTO
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Distanza parziale (m) | | 29.02 | | 23.15 | | 14.25 | | 14.25 | | 29.52 | | 21.93 | | 29.02 | | 35.36 | | 25.76 | | 29.75 | |
| Distanza progressiva (m) | | 0.00 | | 29.02 | | 52.17 | | 66.42 | | 80.68 | | 110.20 | | 132.13 | | 161.15 | | 196.51 | | 222.27 | |
| Quota terreno stato di fatto (m) | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | |
| Quota terreno di progetto (m) | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | |
| Quota fondo collettore (m) | | +1.538 | | +1.451 | | +1.382 | | +1.338 | | +1.296 | | +1.207 | | +1.142 | | +1.055 | | +0.949 | | +0.871 | |
| Pendenza (%) | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | |
| Diametro (ø) | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | |

PROFILO TRATTO
1-2-3-4-5-6-7



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Distanza parziale (m) | | 20.66 | | 28.80 | | 24.95 | | 25.38 | | 27.13 | | 24.91 | |
| Distanza progressiva (m) | | 0.00 | | 20.66 | | 49.46 | | 74.41 | | 99.79 | | 126.92 | |
| Quota terreno stato di fatto (m) | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | | +1.718 | |
| Quota terreno di progetto (m) | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | | +2.618 | |
| Quota fondo collettore (m) | | +1.753 | | +1.692 | | +1.605 | | +1.530 | | +1.454 | | +1.373 | |
| Pendenza (%) | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | | i=0.003 | |
| Diametro (ø) | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | | condotta ø300 | |

PROFILO TRATTO
8-9-12



| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Distanza parziale (m) | | 14.25 | | 14.29 | |
| Distanza progressiva (m) | | 0.00 | | 14.25 | |
| Quota terreno stato di fatto (m) | | +1.718 | | +1.718 | |
| Quota terreno di progetto (m) | | +2.618 | | +2.618 | |
| Quota fondo collettore (m) | | +1.468 | | +1.425 | |
| Pendenza (%) | | i=0.003 | | i=0.003 | |
| Diametro (ø) | | condotta ø300 | | condotta ø300 | |