

— DECISORIA



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 800.466466 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820278

[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

UNITA' LOCALE CHIOGGIA  
Prot. n° 73119/SICHI  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Chioggia, 17.10.2014

Spett. le  
**Comune di Chioggia**  
**Settore Urbanistica**  
**Sportello Unico Edilizia Privata**  
[chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

p.c. Spett.le  
**MOSELLA S.R.L.**  
Via S. Felice, 3  
30015 Chioggia (VE)  
[mail.boscolobieloivanosrl@peccicura.it](mailto:mail.boscolobieloivanosrl@peccicura.it)

**OGGETTO:** intervento "riqualificazione ed ampliamento Hotel Mosella" e sistemazione di un'area proprietà del Demanio, denominata ex Batteria San Felice-Chioggia" richiedenti Boscolo Ivano Bielo srl e Mosella s.r.l. -- conferenza di servizi.

In riferimento all'invito a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dal Comune di Chioggia in data 24/10/2014 per i lavori di cui all'oggetto con particolare riferimento ai lavori di riqualificazione ed ampliamento dell' hotel Mosella, e stante l'indisponibilità della scrivente Azienda a parteciparvi, con la presente si comunica che a seguito della precedente conferenza dei servizi preliminare del 14/04/2014, dalla quale è emerso che la ditta Mosella srl era in possesso del Parere Tecnico allo scarico fognario del 03/04/2012 prot. n. 24479 scaduto, la stessa ditta ha richiesto il rinnovo del parere tecnico e Veritas spa dopo regolare istruttoria ha rilasciato il nuovo Parere Tecnico al progetto di allaccio n. 4000248252 in data 07/05/2014 prot.n. 31999, di cui si allega copia.

Cordiali saluti.

- p.i. Sergio Pergher -  
*Il Responsabile Servizio Idrico Integrato  
Chioggia*

Firmato digitalmente da

**SERGIO PERGHER**

CN = PERGHER SERGIO  
O = non presente  
C = IT

027008 - Comune di Chioggia  
A00 - COMUNE DI CHIOGGIA  
REGISTRO UFFICIALE  
0049996 - 17/10/2014 - INGRESSO  
Classificazioni: 06.03



2014-10-17 Conferenza servizi MOSELLA



Unità locale territoriale Brenta e Miranese  
Via Arino, 2  
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia  
Via Padre Emilio Venturini, 111  
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto  
Via Pia, 1  
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia  
Via Porto di Cavergnago, 99  
30173 Mestre (VE)

Direzione Depurazione e Fognature  
UNITA' LOCALE CHIOGGIA  
Prot. IRIDE. n. 31999/SICHI

del 07 MAG. 2016

indirizzo intestatario  
domanda:

MOSELLA SRL  
VIA SAN FELICE 3  
30015 SOTTOMARINA

**OGGETTO : Parere tecnico al progetto di allaccio n. 4000248252**

Comune di: CHIOGGIA  
Domanda n. 0001025879 del 06.05.2010  
Istruttoria n. 4000248252 del 15.02.2012

In riferimento alla domanda e all'istruttoria in oggetto, in base alla cartografia esistente alla data odierna da cui si evince che la rete fognaria è di competenza dell'azienda scrivente, fatte salve le competenze delle amministrazioni coinvolte dai lavori e imprejudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonchè i diritti di cui all'art.889 del C.C.

**SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE  
al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura**

per le acque reflue di tipo: **Assimilato domestiche**  
il fabbricato sito in: **VIA SOTTOMARINA n° 3 - SOTTOMARINA**  
al collettore di fognatura comunale di acque: **Nere**  
di : **VIA SAN FELICE**

Interno	Scala	Piano	Sezione	Foglio	Mappale	Sub	Tipo di utenza	Tipo scarico
ristruttur				25	2-4		Non domestico	Fog. Nera

**CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

L'intervento è individuato catastalmente nel foglio 25 del Comune di Chioggia mappali 2-4-56

Se pur non in contrasto con il regolamento, le vasche di rilancio così dimensionate potrebbero causare problemi di odori dovuti al ristagno dei liquami.

Prima del collegamento con il pozzetto sifonato, posto al limite della proprietà, lo scarico delle pompe dovrà convogliare i reflui all'interno di un pozzetto di calma.

Dovranno essere presentati, alla fine lavori, i certificati di assimilabilità per ogni attività diversa da quella civile.

**IL PRESENTE PARERE TECNICO, COMPLETO DI NUOVI GRAFICI E RELAZIONE TECNICA, ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE RILASCIATO IN DATA 3 APRILE 2012 PROT. VERITAS 24479/SICHI**

**La validità del presente documento è di un anno dalla data della presente.**

Allegati che costituiscono parte integrante del presente documento:

- Relazione tecnica con timbro VERITAS
- Grafici di progetto con timbro VERITAS



**VERITAS**  
RESPONSABILE SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO  
p.l. Sergio Paganer