



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 22/10/2014 Protocollo N° 46.2163 / 70.07.10 Class: C.101.01.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Indizione delle Conferenza di servizi Decisoria del 24/10/2014  
Ditta: - Dott. Boscolo Ivano Bielo s.r.l.INDIRIZZO P.E.C.  
[chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)Al Comune di Chioggia  
Corso del Popolo, 1193  
30015 Chioggia (VE)

c.p.c.

Al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
- SedeINDIRIZZO PEC:  
[bonifica@pec.consorziobacchiglione.it](mailto:bonifica@pec.consorziobacchiglione.it)Al Consorzio di Bonifica Bacchiglione  
Via Vescovado 11  
35141 PADOVA

Con riferimento alla nota nostro prot .n°432917 del 15 Ottobre 2014 relativa alla conferenza di servizi in oggetto, si comunica che non sarà possibile partecipare alla stessa, si conferma quanto già prescritto con parere del 20/05/2014 n°218943, a condizione che non sia stata introdotta alcuna modifica (in termini di superficie impermeabilizzata), rispetto a quanto già assentito.

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. *Salvatore Patti*



Servizio Opere Idrauliche  
P.O. Coordinamento Pianificazione e  
Gestione Opere idrauliche e di bonifica  
Per informazioni:  
P.Ed. Marzia Boscolo Sale

Ing. Sandro Del Rizzo  
Ing. A. Morandi  
Tel. 041-2795632

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto  
San Marco, 548 - 30124 Venezia Tel. 041/2793800-3806-3826 - Fax 041/5286959  
[baciniolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it](mailto:baciniolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it)



REGIONE DEL VENETO

ROSA

giunta regionale

Data 20/05/2014 Protocollo N° 218943 / 70.07.10 Class: C.101.01.1 Prat. Fasc. Allegati  
E. 32005.1

Oggetto: Approvazione del progetto di riqualificazione ed ampliamento dell'Hotel Mosella, costruzione nuovo edificio servizi darsena, ampliamento darsena e cambio d'uso di un'area adibita a campeggio per la realizzazione dello standard a parcheggio, in variante allo strumento urbanistico, della Ditta Mosella srl di Boscolo Ivano Bielo srl, nel territorio del Comune di Chioggia (Ve).

INDIRIZZO P.E.C.

[chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

Al Comune di Chioggia

Corso del Popolo, 1193  
30015 Chioggia (VE)

e p.c.

Al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
- Sede-

e p.c.

[boscolobieloivanosrl@pecsicura.it](mailto:boscolobieloivanosrl@pecsicura.it)**BOSCOLO BIELO IVANO S.r.l.**  
Canale della Scomenzera, 1 - Venezia

Facendo seguito alla documentazione pervenuta a questo Ufficio al n°142615 di prot. in data 03/04/2014 da Codesta Amministrazione si dà riscontro alla richiesta del parere di competenza inerente a quanto in oggetto.

Esaminata la documentazione inerente, considerato che:

- 1) *"l'intervento in oggetto, consistente in un generale riassetto dei volumi edilizi, di fatto non va a modificare le aree impermeabilizzate nè tantomeno i coefficienti di deflusso pertanto le portate addotte alla rete fognaria bianca restano invariate rispetto a quanto progettato e dimensionato da parte del Magistrato delle Acque", come riportato a pg.2 dello studio di Compatibilità Idraulica;*
- 2) nell'allegato A della Dgr n. 2948 del 6 Ottobre 2009 a pag. 5/6 si stabilisce che *"nei casi in cui lo scarico delle acque meteoriche da una superficie giunga direttamente al mare o ad altro corpo idrico il cui livello non risulti influenzato dagli apporti meteorici, l'invarianza idraulica delle trasformazioni delle superfici è implicitamente garantita a prescindere dalla realizzazione di dispositivi di laminazione";*
- 3) per quanto attiene l'area destinata a parcheggio, si prende atto del fatto che essa sarà in materiale drenante e che il progettista non ritiene necessario di realizzare volumi di invaso;

si rilascia per quanto di competenza **parere favorevole**

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto  
San Marco, 548 - 30124 Venezia Tel. 041/2793800-3806-3826 - Fax 041/5286959  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

prescrivendo comunque di verificare l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente.

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative al demanio marittimo, all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904), e alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi; si rammenta, infatti, che opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nella variante in oggetto.

Si porgono con l'occasione distinti saluti.

IL DIRETTORE

*Dott. Ing. Salvatore Patti*

Servizio Opere Idrauliche  
P.O. Coordinamento Pianificazione e  
Gestione Opere idrauliche e di bonifica  
Per informazioni:  
P.Ed. Marzia Boscolo Sale

Ing. Sandro Del Rizzo

Ing. A. Morandi

Tel. 041-2793810

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto  
San Marco, 548 – 30124 Venezia Tel. 041/2793800-3806-3826 – Fax 041/5286959  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it